СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01225/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537.
Телефон: +7 (495) 228-81-10, адрес электронной почты: isover.rus.techsupport@saint-gobain.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МИНПЛИТА" (ЗАО "ЗАВОД МИНПЛИТА"). Место нахождения: Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Саргазинское. Адрес юридического лица: 454930, Россия, Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Саргазинское, территория Автодорога Москва-Челябинск (восточная сторона), дом 14/1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402897543. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7451188206.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты, под торговой маркой ИЗОТЕК (ISOTEC): прошивные маты, цилиндры, плиты, марок см. Приложение №1 на 1 л., выпускаемые по ТУ 23.99.19-116-56846022-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 10777/РС, 10778/РС, 10779/РС от 20.06.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5187-АПИ/2 от 18.09.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты, под торговой маркой ИЗОТЕК (ISOTEC): прошивные маты, цилиндры, плиты см. Приложение №1 на 1 л.

Условия хранения: в сухом, крытом помещении, изолированы от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Рекомендованная температура хранения материала от -35°С до +35°С, при относительной влажности воздуха не более 75 %. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 27.06.2024 **по** 26.06.2029

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись) Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(подпись) Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU C-RU.ПБ37.В.01225/24

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты, под торговой маркой ИЗОТЕК (ISOTEC):

прошивные маты, марок: СР Протект Прошивной мат40-СМ (SR Protect Wired mat40-SM), СР Протект Прошивной мат60-СМ (SR Protect Wired mat60-SM), СР Протект Прошивной мат80-СМ (SR Protect Wired mat80-SM), СР Протект Прошивной мат100-СМ (SR Protect Wired mat100-SM), СР Протект Прошивной мат125-СМ (SR Protect Wired mat125-SM) (плотность от 40 кг/м^3 до 125 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 2,0% по массе; покрытие - сетка стальная); СР Протект Прошивной мат40-СМ-АЛ2 (SR Protect Wired mat40-SM-AL2), СР Протект Прошивной мат60-СМ-АЛ2 (SR Protect Wired mat60-SM-AL2), СР Протект Прошивной мат80-СМ-АЛ2 (SR Protect Wired mat80-SM-AL2), СР Протект Прошивной мат100-СМ-АЛ2 (SR Protect Wired mat100-SM-AL2), СР Протект Прошивной мат125-СМ-АЛ2 (SR Protect Wired mat125-SM-AL2) (плотность от 40 кг/м^3 до 125 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 2,0% по массе; покрытие - сетка стальная и фольга алюминиевая толщиной от 20 до 40 мкм без армирования); **цилиндры, марок**: СР Протект Цилиндр (SR Protect Section) (плотность от 100 кг/м^3 до 160 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; без покрытия); СР Протект Цилиндр-АЛ2 (SR Protect Section-AL2) (плотность от 100 кг/м^3 до 160 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; покрытие - фольга алюминиевая толщиной от 20 до 40 мкм без армирования); **плиты, марок**: СР Протект Плита50 (SR Protect Slab50), СР Протект Плита80 (SR Protect Slab80), СР Протект Плита100 (SR Protect Slab100), СР Протект Плита150 (SR Protect Slab150), СР Протект Плита170 (SR Protect Slab170) (плотность от 50 кг/м^3 до 165 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; без покрытия) - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ);

прошивные маты, марок: СР Протект Прошивной мат40-СМ-АЛ (SR Protect Wired mat40-SM-AL), СР Протект Прошивной мат60-СМ-АЛ (SR Protect Wired mat60-SM-AL), СР Протект Прошивной мат80-СМ-АЛ (SR Protect Wired mat80-SM-AL), СР Протект Прошивной мат100-СМ-АЛ (SR Protect Wired mat100-SM-AL), СР Протект Прошивной мат125-СМ-АЛ (SR Protect Wired mat125-SM-AL) (плотность от 40 кг/м^3 до 125 кг/м^3±10%, содержание органических веществ не более 2,0% по массе; покрытие - сетка стальная и фольга алюминиевая армированная стеклосеткой); **цилиндр, марка:** СР Протект Цилиндр-АЛ (SR Protect Section-AL) (плотность от 100 кг/м^3 до 160 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 4,0% по массе, покрытие: фольга алюминиевая, армированная стеклосеткой); **плиты, марок:** СР Протект Плита50-АЛ (SR Protect Slab50-AL), СР Протект Плита80-АЛ (SR Protect Slab80-AL), СР Протект Плита100-АЛ (SR Protect Slab100-AL), СР Протект Плита150-АЛ (SR Protect Slab150-AL), СР Протект Плита170-АЛ (SR Protect Slab170-AL), (плотность от 50 кг/м^3 до 165 кг/м^3 ±10%, содержание органических веществ не более 4,0% по массе; покрытие - фольга алюминиевая армированная стеклосеткой) - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Савельева Екатерина Константиновна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Литвинов В.А. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))