ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Владимирская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

EAC

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000012.06.25 от 26.06.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ
Противопожарное вспучивающееся покрытие на основе силанизированного полимера ИЗОТЕК ОЗ Мастика-СП90 (ISOTEC FP Mastic-SP90). Область применения: для создания условий нераспространения горения кабелей категории А и В (одиночных и в пучках) силовых, контрольных, связи и других, имеющих резиновые и полимерные оболочки, в том числе полиэтиленовые от возгорания и распространения горения, во всех типах зданий и сооружений любого функционального назначения типов А-В. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-058-56846022-2024 "Покрытие противопожарное вспучивающееся ИЗОТЕК.Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив", юридический адрес: 600016, Владимирская область , г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77, к. лабораторный №2, этаж 2, помещение 25А, Российская Федерация. Адрес производства: 600009, Владимирская область , г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5" ("Российская Федерация")".

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1025001466379

СООТВЕТСТВУЕТ
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требоавания к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ
Протокол лабораторных испытаний от 16.06.2025г. №06.44-115-2.ПР-25 ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации, УНЗ в РАЛ № РОСС.RU.0001.510440. Экспертное заключение от 17.06.2025г. №6172 органа инспекции ООО "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ", аттестат аккредитации RA.RU.710459. Взамен свидетельства о государственной регистрации продукции №RU.33.ВЛ.02.008.Е.000011.06.25 от 23.06.2025г. Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
не ограничен

РуководительУправления **Т.Е.Данилова**

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0481319

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2024 г., «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000012.06.25 **от** 26.06.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 481319

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60" ("Российская Федерация")".

Информация, наносимая на этикетку

наименование предприятия-изготовителя, реквизиты предприятия -изготовителя; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии, дата изготовления

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Запах, балл:	1	не более 2
Санитарно-химические миграционные показатели, мг/м3, в модельную среду (воздух) с температурой в камере - +20 град.С и +40 град.С, время экспозиции - 48 часов		
формальдегид	менее 0.003	0.01
дибутилфталат	менее 0.005	0.1
диоктилфталат	менее 0.005	0.02
винилацетат	менее 0.001	0.15
спирт метиловый	менее 0.001	0.5
Индекс токсичности, %	91	80-120
Напряженность электростатического поля, кВ/м	менее 0.3	15